

Dotyczy: zamówienia publicznego :„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BUKÓWNO – RATOSZYN GMINA RADZANÓW”

Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. W związku z brakiem kompletnej dokumentacji projektowej zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie brakującego arkusza mapy sieci wodociągowej łączącej Bukówno z Ratoszynem. Ewentualny brak takiej mapy uniemożliwia rzetelne przygotowanie oferty kosztorysowej.
2. Czy pod pojęciem sieci rozdzielczej do posesji określonej w działach przedmiaru robót 5,6,7,8 należy rozumieć wykonanie przyłączy wodociągowych w zakresie od sieci do granicy przyłączanej nieruchomości?
3. Czy włączenie przyłączy do sieci należy realizować przy pomocy nawiertaki zgodnie z przedmiotem robót, czy przy pomocy opaski i zasuwki zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją?
4. Proszę o potwierdzenie, że pozycja nr 50 przedmiaru robót obejmuje jedynie zakup i dostawę wodomierzy bez ich montażu.
5. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w ilości nakładów na włączenie przyłączy do sieci wodociągowej poz. 48 i 49 , co daje łączną ilość 77 szt. do ilości wodomierzy określonej w poz . 50 przedmiaru robót określoną na 73 szt.
6. Proszę o przesłanie aktualnego zestawienia przyłączy wodociągowych z podziałem na imię i nazwisko, nr działki, długość rury osłonowej przy przewierceniu. W dokumentacji zestawienie obejmuje 64 szt. przyłączy natomiast przedmiar robót sugeruje , że ilość przyłączy wynosi 73 szt. lub 77 szt.
7. Z uwagi na rozbieżności w opisie przedmiotu zamówienia w załączonych dokumentach proszę o określenie hierarchii ważności dokumentów: SWZ, przedmiar robót, dokumentacja projektowa.
8. Z uwagi na rozbieżności w opisie przedmiotu Zamówienia proszę o udzielenie odpowiedzi czy: wiążące dla Wykonawcy w kwestii zakresu ilościowego Inwestycji są ilości wynikające z załączonej dokumentacji projektowej , czy załączonego przedmiaru robót ?