



Włączenie z opaski z zasuwą której wrzeczono wyprowadzić w obudowie do skrzynki ulicznej.

UWAGA:

studzienkę usytuować na podsypce i w obsypce piaskowej, piasek zagęszczać do 93-94% w/g skali Proctora.

ADAMS



ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH
ul. Chalubińskiego 15B/2 26-600 Radom
NIP 948-121-40-20
tel.: (+48 48) 36 38 157 tel. kom.: (+48) 605 222 259

TEMAT:

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BUKÓWNO, RATOSZYN, GM. RADZANÓW

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Jedn. ewid.: 140103_2 Radzanów,

obręb 0013 Ratoszyn, działki nr ewid.: 388/2, 361 dr. gm., 352, 345, 340, 338, 370, 327, 325/2, 324, 362/1, 362/2, 362/3, 362/4, 269 dr. pow., 180/2, 418/1, 418/2, 185, 187, 368, 189, 190, 370, 192, 371, 193, 195, 196, 371, 372, 373, 199, 200, 201, 202, 376/1, 423, 377, 424, 204, 379, 380, 206, 207, 208, 382, 209, 383, 210, 384, 211, 212, 179/2, 179/1, 177, 323/1, 176, 322, 173, 172, 171, 319, 318, 417, 416, 317/2, 168, 317/1, 165, 316, 164, 315, 163, 161, 314, 160, 313/1, 159, 118, 117, 116, 114, 113, 112, 111, 307, 305, 302 dr. gm., 301, 279 dr. gm., 300, 32 dr. gm., 109, 106, 38

STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA:	SANITARNA		
INWESTOR:	Gmina Radzanów 26-807, Radzanów 92a				
TYTUŁ RYS.:	ROZWIĘCIĘ PRZYŁĄCZY WODY		DATA:	SKALA:	NR RYS.:
			11.2021	-	7
PROJEKTOWAŁ:	mgr Inż. Andrzej Maj upr. GP-III-7342/28/91 w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych			PODPIS:	
SPRAWDZIŁ:	Inż. Marcin MAJ upr. MAZ/0318/PWOS/11 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wod-kan			PODPIS:	