

Gmina Radzanów  
Radzanów 92A  
26-807 Radzanów

Radzanów, 31.10.2023 r.

**Oznaczenie sprawy: TDZ.ZP.271.9.2023**

**Odpowiedz na pytanie z dnia 27.10.2023 r. dotyczące SWZ**

**dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „  
„BUDOWA SZATNI SPORTOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ  
NA BOISKU SPORTOWYM W RADZANOWIE”**

**Treść zapytania:**

7. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę struktury dachu z płyty warstwowej na system równoważny: \* Blacha trapezowa T20/T18 \* Pianka PUR 100 mm + folia paraizolacyjna \* blacha niskoprofilowa T4 \* przy zachowaniu współczynnika przenikania ciepła nie gorszym niż 0,38 [W/m<sup>2</sup>\*K] proponowane rozwiązania posiada takie same parametry, ale wykonywane jest we własnym zakresie.

**Odpowiedz:**

Działając zgodnie z art. 284 ustawy z 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), że Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

- Ad. 1. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania materiałów równoważnych do wykonania dachu szatni sportowej-pawilonu, innych niż wskazane w SWZ.  
Ad. 2. Zamawiający nie dopuszcza natynkowego montażu instalacji elektrycznej.

Zamawiający: