

Gmina Radzanów
Radzanów 92A
26-807 Radzanów

Radzanów, 19.09.2023 r.

Oznaczenie sprawy: TDZ.ZP.271.7.2023

Odpowiedz na pytanie z dnia 15.09.2023 r. dotyczące SWZ

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radzanów”

Treść zapytania:

Pytanie 1 Proszę o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga modernizacji skrzynek oświetleniowych oraz w jakim zakresie (ilość skrzynek, na czym ma polegać modernizacja).

Pytanie 2 Proszę o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga kompensacji mocy biernej oraz jak ma ona zostać zrealizowana.

Pytanie 3 Czy zamawiający wymaga wymiany wyięgników?

Pytanie 4 Czy Zamawiający wymaga wymiany przewodów zasilających oprawy?

Pytanie 5 Czy Zamawiający wymaga wymiany zabezpieczeń?

Pytanie 6 Czy przedmiotem przetargu są wyłącznie oprawy uliczne czy również parkowe/ozdobne?

Pytanie 7 Obecnie u większości producentów oświetlenia standardem jest posiadanie przez oprawę certyfikatu ENEC, który jest ogólnoeuropejskim oznakowaniem potwierdzające zgodność produktu z europejską normą EN dotyczącą bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego, oraz świadczące o stosowanym w produkcji systemie zarządzania jakością. Czy w celu potwierdzenia parametrów bezpieczeństwa opraw jak i ogólnego zapewnienia o jakości opraw, Zamawiający wymagać będzie przedstawienia wraz z ofertą certyfikatu ENEC lub równoważnego?

Pytanie 8 W przypadku zamówień o szczególnych cechach środowiskowych, społecznych celowym wydaje się by dla potwierdzenia zgodności oferowanych robót budowlanych, dostaw lub usług z wymaganiami Zamawiającego, wykonawcy zobowiązani byli do złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych. Powyższe ma istotne znaczenie zwłaszcza w przypadku postępowań, w ramach których będą dostarczane oprawy oświetleniowe w celu modernizacji infrastruktury oświetleniowej lub jej rozbudowy. Obecnie na rynku występuje

szereg oprav niskiej jakości i wątpliwych parametrach technicznych w tym efektywności energetycznej czy trwałości i skuteczności świetlnej. Biorąc pod uwagę, że przedmiot zamówienia jest istotny ze względów środowiskowych, ograniczenia zużycia energii elektrycznej oraz z punktu społecznego w pełni zasadnym jest by dla poszanowania celowości i efektywności prowadzonego postępowania i osiągnięcia optymalnych rezultatów nie gorszych niż pierwotnie założone, wymagać dokumentów przedmiotowych jak : - deklaracja zgodności UE – certyfikat ENEC proponowanych oprav świadczący o bezpieczeństwie elektrycznym produktu; - karty katalogowe proponowanych oprav – potwierdzające parametry wymagane przez Zamawiającego w specyfikacji Środki te służą potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia; jako jedyne pozwalają na obiektywną i jednoznaczną weryfikację oferowanych oprav. Brak obowiązku złożenia przedmiotowych środków dowodowych naraża Zamawiającego na obowiązek wybrania oferty, pomimo że zaoferowane oprawy w przypadku poddania ich niezależnej certyfikacji przez podmioty akredytowane nie potwierdziłyby spełnienia wymagań. Dodatkowo w przypadku oprav wielu producentów występuje możliwość konfigurowania oprav z uwzględnieniem różnych zasilaczy, soczewek art. Brak dokumentów przedmiotowych uniemożliwia dokładną identyfikację faktycznie zaoferowanej oprawy i jej konfiguracji. Utrzymanie braku wymagania przedmiotowych środków dowodowych i brak weryfikacji parametrów oferowanych oprav działa na szkodę Zamawiającego i może stanowić niedopełnienie obowiązków dla rzetelnego przeprowadzenia postępowania

Odpowiedz

Działając zgodnie z art. 284 ustawy z 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), że Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Odpowiedz do pyt. 1.

Nie, nie wymaga.

Odpowiedz do pyt. 2.

Zamawiającego wymaga kompensacji mocy biernej pojemnościowej w 6 punktach poboru wskazanych przez Zamawiającego.

Odpowiedz do pyt. 3.

Nie, nie wymaga.

Odpowiedz do pyt. 4.

Tak, wymaga.

Odpowiedz do pyt. 5.

Zamawiający wymaga wymiany gniazda bezpiecznikowego, komplet.

Odpowiedz do pyt. 6.

Oprawy uliczne.

Odpowiedz do pyt. 7.

Materiały muszą być zgodne z obowiązującymi normami i posiadać przynajmniej certyfikaty CE, EMC, ROHS.

Odpowiedz do pyt. 8.

Materiały muszą być zgodne z obowiązującymi normami i posiadać przynajmniej certyfikaty CE, EMC, ROHS.

Zamawiający:

Wójt Gminy Radzanów